

# シティキャッスル◎▲□M マグネタイザー取付報告

1/1

マグネタイザーM1,M,2,M4\*各 3set 計 3ヶ所取付 築 26年経過 14階建 61戸

福岡市内 取付工事 H25.8.8 立会者 ; (株)▲◇◎ 今泉社長 ライフサポート◎□▲上田



マンション全景



受水槽手前 市水入部 40A マグネタイザーM1-C\*3set 取付 同 断熱カバー施工



受水槽より UP 部 50A マグネタイザーM2\*3set 取付 同 断熱カバー施工



高架水槽より降下部 100A マグネタイザー M4\*3set 取付 同 断熱カバー施工

取付目的：給水配管全般の錆、スケール、シリカ、スライム等の除去及び付着防止と水回り関係の長寿命化を計るものです。