

立会者 設備担当 石井様 (株)ヤマト 岡田副主事 (株)日本チーテン 吉田  
マグネタイザーM2\*3set M4\*4set 2ヶ所に H17.11.15 取付



手前が『ゆりの木』 奥がハート病院

『ゆりの木』全景

H17年4月竣工6階建 100名入居中 砲金・鉄/異種金属腐食による赤水発生 風呂他6ヶ所より月曜日朝赤水がでる。風呂場を含めた建物全配管を防錆対象としてマグネタイザー設置を決める。



受水槽 IN 側 50A に M2\*3set 取付



ポンプ 2 次側揚水管 100A に M4\*4set 取付



保護カバー取付